

Heddel OB. Hansen at gjk ikke prøvespedit
kan noe å innvende mot vei mellom job.
og vokker bolig. 27/9-62 S-H.

3039

Gk. 30.39

VEI VED EIDSVOLL V.B. *Vokkerbolig*
OSLO-TRONDHEIM KM 68,600

Prøven, opptatt og innsendt av særlig bfm. J. Snare, Eidsvoll.

De opptatte prøver er tatt med skøvl mellom V.b. og jernbanens
gjerde til en dybde av 3.0 m under terreng. Prøvene er besiktiget
ved Geoteknisk kontor av øvering. Skaven-Haug og K. Pettersen,
27.9.62.

Dybde 1,0 m u.terr.:	Tørrskerpeleira,	mjelig
" 2.0 " " "	"	"
" 2.45" " "	: Mjeleleire,	blå.
" 2.55" " "	: Gråfinne,	vannførende.
" 3.00" " "	: Finne,	mjelig.

En eventuell vei langs skråningstoppen må sansynligvis skjæres
nøe ned, og med hensyn til jernbanen vil det bevirke en avlæst-
ning av skråningstoppen. Veien bør ikke drenere ut v.b. fundamenter,
og overvann føres bort på veiens innside.