

KJ/KØ

SIV.ING. KJELL M. SOLØY M.N.I.F.

RÅDGIVENDE INGENIØR FOR BYGNINGSTEKNIKK

Industrianlegg - Kaier
Forretningsgårder - Skolebygg
Skallkonstruksjoner - Dammer

STATENS BYGGE- OG
EIENDOMSDIREKTORAT

1805*31.1.69

BODØ, 28. jan. 1969

TLF. 2 30 75
MOLOVEIEN 20

Statens Bygge- og Eiendomsdir.,
v/ark. Lyder Braathen,
Wergelandsveien 1,

O S L Ø 1.

Vedr. Fauske off. skole.


En viser til Deres brev av 12.12. 1968.


Det er foretatt undersøkelser av grunnforholdene hvor "Hybel I" skal stå.

Grunnforholdene her er de samme som for de oppførte lærerboligene med vannholdig, men fast leire.

Det anbefales å sette bygget på grunnmur slik som for lærerboligene, og tilbakefylling rundt grunnmur utvendig med sterkt drenerte masser.

Med vennlig hilsen




Karstein Johansen

Undersøkelsen har bestått i å borette
med axelker. Resultatet er registrert.
Tårnhøyde til ca 1-1,5m. Overst fast lag av leir.
Frostfritt dyp. 150-160 cm.