

Trondheim den 14.11.1973

R.328 Fagerlia.

Etter oppdrag fra Kloakkplankontoret v/o.ing Nordmark er det utført noen enkle boringer ved bebyggelsen i Fagerlia på grunn av klager over rystelser i forbindelse med sprenging av kloakktunnel.

Markarbeid.


Arbeidet i marken er utført 2/11-73 under ledelse av boreformann Skaget TIV.

Det er utført 3 slagboringer og nedsatt en poretrykkmåler. Plasseringen av boringene er vist på situasjonskart bilag 1.

Formålet med undersøkelsen er å kontrollere eventuell grunnvannsenkning i forbindelse med kloakktunnelen som drives ca 160 meter øst for bebyggelsen.

Poretrykkmåleren står i en dybde av 4 meter under terreng og vil bli løpende kontrollert av oss.


Geoteknisk avd TIV.



Øystein Røe



Sigmund Kaasbøll



FAGERLIA

SITUASJONSKART

- SLAGBOR TIL FJELL
- ⊖ PORETRYKKS MÅLER

TRONDHEIM KOMMUNE

MALESTOKK:	1 : 1000
TEGN AV:	
DATO:	14/11-73
KONTR.:	
RAPP. NR.:	328
BILAG:	1