




Statsbygg
v/ Egil Eide
Postboks 8106 Dep.
0032 OSLO



PILESTREDET PARK - PORETRYKKSÅLING

Vi viser til Deres telefaks av 07.09.98 vedrørende avlesning av poretrykksmålere på Rikshospitalets område (Pilestredet Park). Målerne er etter deres ønske avlest totalt 6 ganger. Resultatene er vedlagt i form av kurver som viser poretrykket uttrykt som nivå for vannstand i et tenkt stigerør fra målernivå.

Avlesningsresultater

I punkt 8 (se situasjonsplan tegning 102 i rapport 12580 nr. 1) viser den øvre måleren (nivå + 28,6) et poretrykk tilsvarende en vannsøyle opp til +29,5. Dette antas å være grunnvannstanden i punktet. Måleren til fjell (+23,8) viser tilsvarende et poretrykk ekvivalent med en vannsøyle opp til kote +27,5.

I punkt 17 er plassert én måler på kote +15. Denne viser et poretrykk tilsvarende en vannsøyle opp til kote +18,4.

I punkt 28 er også plassert to målere; én på kote +17,5 og én ved fjell på kote +13,2. Målerne gir poretrykk i begge nivå lik vannsøyle opp til ca. kote +18,5 (18,6 og 18,4 ved siste avlesning).

Skulle dere eventuelt ønske ytterligere oppfølging, står vi fortsatt til deres tjeneste.

Vennlig hilsen
SCC KUMMENEJE AS

Guro Brendbekken

Ann Karin Kilen

Bilag: Resultater fra poretrykksmålingene

Pilestredet Park

Oppdragsnr: 12580

Dato: 17.12.98

Poretrykk

AKK

Nivå	8A	8B	17	28A	28B Merknad
terreng	33,6	33,6	22,0	22,5	22,5
måler	28,6	23,8	15,0	17,5	13,2

dato	8A	8B	17	28A	28B Merknad
18.08.98	29,3	27,4	18,4	18,2	17,4
15.09.98	29,8	28,0	18,3	18,7	18,5
05.10.98	29,6	27,2	18,3	18,7	18,5
02.11.98	29,8	28,1	18,4	18,7	18,4
20.11.98	29,7	27,5	18,4	18,6	18,4
17.12.98	29,7	27,1	18,4	18,6	18,4

