

## **LEGANGERSGATE.**

Avløpssystemet separert og det er lagt ny vannledning. Grøftedybder mellom 2.0m – 3.5m. bestående av en blanding av grus og leire , ikke fjell. Grøftkantene står greit uten ekstra sikring. Arbeidene utført i 2018.

Halden 28.01.2019







