

NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S



Lukis Geo

RÅDGIVENDE INGENIØRER - MNIF, MRIF
GEOTEKNIKK, INGENIØRGEOLOGI, GEOFYSIKK
BETONGTEKNOLOGI, MATERIALKONTROLL

Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Wergelandsveien 1
Oslo 1.

STATENS BYGGE- OG EIENDOMSDIREKTORAT
HOVEDKONTOR
V. MEYERSGT. 9, OSLO 5
TLF. (02) 37 28 90
16303*19.10.72

I/SOW/HO.
✓ P. 20/10-72.

DERES REF.

VÅR REF. 11631/JBM/ÅS

DATO 16. oktober 1972.

Lau

Ang. Gjøvik Spesialscole. Undersøkelse av morenemasse.

Etter oppdrag av Statens bygge- og eiendomsdirektorat ved overing.
Jack Lau har vi undersøkt en tilsendt moreneprøve m.h.t. innhold
av betongskadelig svovelminerale.

Kvalitativ analyse viser at moreneprøven er fri for reaktiv svovel
og at innholdet av løselige sulfater ikke overstiger spor.

✓ Vi finner således at massene representert ved den undersøkte prøven
ikke vil kunne skade betongkonstruksjoner ad kjemisk vei.

Med hilsen

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

O.S. Holm
O.S. Holm

J.B. Miller
J.B. Miller

*Beskjed overbragt til Snuggend
telefonisk, jfr. S's referat
JL*



Arhiv Geo. *V P. 19/10-72.*
SIVILINGENIØR ARVE SNUGGERUD & CO.
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK

Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat,
Wergelandsveien 1,
Oslo D E P,

OSLO 1

2800 Gjøvik, den 13. oktober 1972.

Storgt. 20

Tlf. 73 528

Bankgiro

Postgiro

9081.05.03210
43467

AS/os

Vedr.: Gjøvik Spesialscole, Gjøvik.

Oppland Entreprenør A/S meldte onsdag 11.10.72 fra at ved utgraving i sålegrøfter blokk B ble avdekket masser som kunne tyde på forekomst av alunskifer.

Siv.ing. J. Lau fra Bygge- og Eiendomsdirektoratet ble kontaktet og kom til Gjøvik 12.10.72. Ved befaring på stedet deltok følgende

Lau	Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat.
Aanes	Oppland Entreprenør A/S
Skoglund	" " "
Årsby	" " "
Strand	Siv.ing. Arve Snuggerud & Co.

Her ble observert og bestemt:

1. Lau uttalte at det var liten sjanse for aggressiv alunforekomst, men tok med en prøve som skal analyseres.
2. Oppland Entreprenør A/S bestiller sulfatresistent sement for utstøping i såler.
3. Lau gir endelig beskjed om forholdsregler mandag 16.10.72.
4. Oppland Entreprenør A/S betinger seg en godtgjørelse kr, 300,- ekskl. avgift for avbrudd i planlagte støpearbeider.
5. Dersom spesialsementen ikke kan benyttes på en annen byggeplass i distriktet, bør den sannsynligvis i alle tilfelle benyttes i blokk B. Dette vurderes når priser foreligger.
6. I telefonsamtale med siv.ing. Lau den 13.10.72 ble opplyst at prøven ikke inneholdt aggressive stoffer av noe slag. Det gjøres forsøk på å få avbestilt spesialsementen.

Kopi:

Oppland Entreprenør A/S
Siv.ing. Lau

Med hilsen
SIVILINGENIØR

ARVE SNUGGERUD & CO.

Arve Snuggerud