Borpunkt-Prøve nr.	Dybde	Jordart	Vanninnhold %	Organisk innh. %
1-1	0,2-1,0	**Meget fast tørrskorpeleire**	15,9	
		Oppsmuldrende, noe humusholdig		
1-2	1,0-2,0	**Tørrskorpeleire, svakt sandig**	19,3	1,3
		små gruskorn, noe humusholdig		
1-3	2,0-3,0	**Tørrskorpeleire, noe forvitret**	21,1	1,2
		sandkorn, små gruskorn		
1-4	3,2-4,0	**Gråbrun leire, siltig, sandig, grusig**	15,6	1,2

Laboratorieanalyse forstyrrede prøver	Hull: v/ Pkt. 1	X: 185452,796	Y: 3106,863
Grunnundersøkelser	Terreng: 96,2	Gv: kt. 92,0 (?)	Opptak: 22.07.96
Statsbygg	Borplan: 96049-01a	Lab: F.E.	Kontr: L.O.B
NLH, Fellesbygg	J.nr.: 96049	Tegn.nr:	
NVK TERRAPLAN as.	Tegn. dato: 02.08.96	**96049-05**	

PKT1.XLS

Borpunkt-Prøve nr.	Dybde	Jordart	Vanninnhold %	Organisk innh. %
8-1	0,2-1,0	**Fast tørrskorpeleire**	14,9	
		Oppsmuldrende, noe humusholdig		
8-2	1,0-2,0	**Meget fast tørrskorpeleire**	18	1,3
		noe forvitret, noe humusholdig		
8-3	2,0-2,3	**Brun leire, siltig, sandig, noe grusig**	12,8	0,8
		sandkorn, små gruskorn		

Laboratorieanalyse forstyrrede prøver	Hull: v/ Pkt. 8	X: 185443,289	Y: 3147,516	
Grunnundersøkelser	Terreng: 97,7	Gv:	Opptak: 22.07.96	
Statsbygg	Borplan: 96049-01a	Lab: F.E.	Kontr: L.O.B	
NLH, Fellesbygg	J.nr.: 96049	Tegn.nr:		
NVK TERRAPLAN as.	Tegn. dato: 02.08.96	**96049-06**		

PKT8.XLS

Borpunkt-Prøve nr.	Dybde	Jordart	Vanninnhold %	Organisk innh. %
16-1	0,2-1,0	**Meget fast tørrskorpeleire**	19	
		Oppsmuldrende, noe humusholdig		
16-2	1,0-2,0	**Tørrskorpeleire**	22,7	1,6
		noe forvitret, noe humusholdig		
16-3	2,0-3,0	**Tørrskorpeleire**	21,4	1,1
		noe forvitret, (tynne brune sandlag)		
16-4	3,0-4,0	**Fast brunlig leire, siltig**	24,1	1,2
		noe forvitret, sandkorn, små gruskorn		

Laboratorieanalyse forstyrrede prøver	Hull:	v/ Pkt. 16	X:	185433,255	Y:	3177,597
Grunnundersøkelser	Terreng:	97,5	Gv:		Opptak:	22.07.96
Statsbygg	Borplan:	96049-01a	Lab: F.E.		Kontr:	L.O.B
NLH, Fellesbygg	J.nr.:	96049	Tegn.nr:			
NVK TERRAPLAN as.	Tegn. dato:	02.08.96	**96049-07**			

PKT16.XLS