

Stavanger, 24/4-92

MSO Prosjektkontor A/S
v/ Stormark
Lervigsveien 32
4014 STAVANGER

VEDR.: AMS NYBYGG - RAPPORT ANG. FJELLKONTROLLBORINGER.

Fjellkontrollboringene ble utført 8. april 1992 i pent, vindstille vær. Boringene ble utført av T. Stangeland Maskin A.S.

Det ble tilsammen utført 12 stk. prøvehull, og det ble konstatert fjell i alle hullene i en dybde varierende fra 0 til 4,5m i forhold til eksisterende terreng. Dypest var det i forbindelse med eksisterende "kjellerrom" under gårdsplassen. Utbredelsen av disse "kjellerrommene" er ikke helt klarlagt, men antas å dekke 200 til 250 m². "Kjellerrommene" består av gulv, vegger og dekke i betong. Deler av "rommene" er fylt med løsmasser.

Plassering av, samt terreng- og fjellkoter for prøvepunktene er vist på tegning nr. 2114 - 01, dat. 24.04.92. Denne følger vedlagt.

Det ble ikke tatt opp prøver av løsmassene i prøvehullene.

Ved boring i fjell ble det boret inntil 2 meter ned i dette.

Med hilsen



Nils Osaland

Kopi: SBED, Bergen v/ Svein Andersen
Vedlegg.