


PROFIL VI.



STABILITETSBEREGNINGER

SITUASJON.	BEREGNET SIKKERHETSAKTOR.					
	GLIDEFLATE.					
	A	B	B'	C	C'	D
1 Opprinnel. terreng.	—	—	—	—	—	0.95
2 Terreng 1967	2.35	1.65	—	1.81	—	—
3 Prosj. terreng og vist utgr. nybygg.	—	—	1.27	—	1.29	—

BYGN. ING. AVD. NTH	MÅLSTOKK: 1:200
PROFIL VI.	TRAKT AV: AEO
Stabilitetsberegninger.	DATE: 16. 11 - 70
Sivilingeniør OTTAR KUMMENEJE	OFFISIAL: 0.669-5
MNIF MRIF	BLAD: 6
TRONDHEIM	