



BOLT NR.	UTGANGSMÅLING Dato 15.4.83	NIV. NR. 2 Dato 15.5.83	DIFF 2-1 mm	NIV. NR. 3 Dato 18.6.83	DIFF 3-2 mm	DIFF 3-1 mm	NIV. NR. 4 Dato 21.12.83	DIFF 4-3 mm	DIFF 4-1 mm	NIV. NR. 5 Dato 10.5.84	DIFF 5-4 mm	DIFF 5-1 mm	NIV. NR. 6 Dato 14.11.95	DIFF 6-5 mm	DIFF 6-1 mm	NIV. NR. 7 Dato	DIFF 7-6 mm	DIFF 7-1 mm	NIV. NR. 8 Dato	DIFF 8-7 mm	DIFF 8-1 mm	NIV. NR. 9 Dato	DIFF 9-8 mm	DIFF 9-1 mm	NIV. NR. 10 Dato	DIFF 10-9 mm	DIFF 10-1 mm
1	23,198	23,198	0	23,198	0	0	23,198	0	0	23,197	1	1	23,190	7	8												
2	22,968	22,967	1	22,967	0	1	22,968	+1	0	22,966	2	2	22,964	2	4												
3	23,155	23,155	0	23,155	0	0	23,155	0	0	23,153	2	2	23,144	9	11												
4	23,074	23,075	+1	23,074	1	0	23,074	0	0	23,073	1	1	23,067	6	7												
5	21,824	21,824	0	21,824	0	0	21,824	0	0	21,824	0	0	21,819	5	5												
6	21,795	21,795	0	21,795	0	0	21,795	0	0	21,795	0	0	21,790	5	5												
7	21,535	21,535	0	21,535	0	0	21,535	0	0	21,535	0	0	21,531	4	4												
8	20,904	20,904	0	20,903	1	1	20,903	0	1	20,903	0	1	20,901	2	3												
9	20,469	20,468	1	20,468	0	1	20,468	0	1	20,468	0	1	20,466	2	3												
10	20,195	20,195	0	20,195	0	0	20,196	+1	+1	20,195	1	0	FJERNET														
11	20,203	20,203	0	20,203	0	0	20,202	1	1	20,202	0	1	20,194	8	9												
12	20,268	20,268	0	20,268	0	0	20,267	1	1	20,267	0	1	20,256	11	12												
13	19,841	19,841	0	19,841	0	0	19,840	1	1	19,840	0	1	OVERFYLT														
14	19,973	19,972	1	19,972	0	1	19,971	1	2	19,971	0	2	OVERFYLT														
15	19,910	19,909	1	19,908	1	2	19,905	3	5	19,904	1	6	OVERFYLT														
16	20,140	20,139	1	20,138	1	2	20,133	5	7	20,132	1	8	37	45													
17	20,108	20,107	1	20,106	1	2	20,104	2	4	20,103	1	5	FALT UT														



TID - SETNINGSDIAGRAM



10- SETNINGSBOLT
a x GIPSPLOMBERING

UTGANGSHÖYDE: FM. 1808, H = 11,597
NOTEBY ETABLERT FM. I H = 19,924
NOTEBY ETABLERT FM. II H = 21,694, NY HÖYDE 21,688 PGA DELVIS ÖDELEGGELSE
AV FASTMERKE

c	NY AVLESNING, SETNINGSDIAGRAM	LEK	13.11.95
b	"	AC	14.5.84
a	NY AVLESNING	LEK	3.1.84
REV.	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
SETNINGSMÅLINGER		MÅLESTOKK	TEGNET AC / LSO
OSLO KRETSFENGSEL		1:200	KONTR. Alm
			DATO 26.4.82
		ERST. FOR.	
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S		OPPDRAK NR.	TEGN. NR.
		24332	1100
			REV. c