OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Solli transformatorstasjon

Hull: 2 Bilag: 7
Nivå: ~ 9 Oppdr.: R-221-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 5-9-60

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Fyllmasse		
	Rammet foringsrör		
5	Leire siltig, enk gruskorn finsand, skjellrester		
	—"— —"—		
	—"— —"—		
	—"— —"—		
	—"— —"— enk stein —"— —"—		
10	—"— —"—, finsand, enk skjellrest		
	—"— —"—, —"— —"—		
	—"— —"—		
	—"— —"—		
	—"— —"— enk sonakorn		
15			
20			



SOA1

A 90h