INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE SO:G4 II

Oppdrag: BLOKK 27 OG 28
HAVREVEIEN, HANGLERUD, „STORGÅRDEN"

Arb.nr.: 6/58-OSLO Tegnet: 25-3-60 L.S.-E.

Prøvehull: I og II

Dyp i m. regnet fra: terreng ~ 123 / —"— ~ 122

Kote:

Grunnvannstand:

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingeborr
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = skuldeldeformasjon ved trykkforsøk

Blad 1

Dyp i m | Pr. I Jordart | Skp. | Prøve | Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90) | Romvekt i t/m³ (1.7 1.8 1.9 2.0 2.1) | Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) | $\frac{\Delta h}{h_0}$ % | Sensitivitet

Pr. I

Leire m/tynne siltsjikt. — Sand- og gruskorn

Wmin. — W — Wmaks.

Antakelig forsøkt

Omrørt — Ufor-styrret

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %: 5

Sensitivitet: 9

210 H

Pr. II

Tørrskorpeleire

Leire — Enk. sand- og gruskorn. Enk. skjell-rester

Sandholdig, siltig, noen gruskorn og skjell-rester

Wmin. — W — Wmaks.

Konusforsøk: > 11 t/m² →

—"—: ~12 t/m² →

Omrørt — Ufor-styrret

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %: 10, 9, 5, 8, 6, 12, 8, 10, 13, 10, 6

Sensitivitet: 7, 7, 8, 7, 10

211 H

Nytt oppdrag 6/60