INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: STRÖMSVEIEN 183 – 185

Arb.nr.: 6/88 Tegnet: 1.3.88. O.M.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
I	54 mm	terreng Kote: 86.9	0.30 m.u. terreng
Vb 1	v/hull 2	« : 87,2	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
O = edometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = –«– omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 2

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
1	Fylling, pukk		
	Leire, siltig, tørrskorpepreget		
2	—»— —»— overgangssone		
3	—»— —»— delv. finsandig		
4	—»—		
5	—»— tynne finsandsjikt		
6	—»— —»— enk. gruskorn	Ø	
7	—»— enk. skjellrester		
8	—»— enk. gruskorn	Ø	
9	—»—		
10			
11	—»— —»—	Ø	
12			
13	—»— KVIKK		
14			
15	—»— —»—		
16			



ang Prøveserie se 314 H

227H
NOH2

227H