NOC1

3474

BLAD 1

HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: CALMEYERGATEN 1

Arb.nr.: 49/78 Tegnet: 19. 10. 78 T.V.

Hull	Opptak med
1	54 mm prøver

Grunnvannstand
3,20 m. u. terr

TEGNFORKLARING

- w = vanninnhold
- w_p = utrullingsgrense
- w_l = flytegrense
- O = odometerforsøk

Romvekt:
- O = hele prøven
- ● = lokalt i prøven

- □ = enkelt trykkforsøk
- ▽ = konusforsøk
- ▼ = —"— omrørt
- + = vingebor
- $\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m.	Jordart (▼ ~ 7 m)	Sign.	Prøve	Vanninnhold (10 20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³ (1.7 1.8 1.9 2.0 2.1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
1	FYLLING							
2								
3	LEIRE							
4	—"— svakt siltig, skjellrester						7	7
5	—"— —"— —"—						6 6	9
6	—"—						8 9	6
7	—"—						7 6	4
8	—"— „lomme" med oppblött grov silt						7 6	5
9	—"—						10 7	4
10							5 12	4
11	—"—							
12							8 10	4
13	—"—							
14							8 10	4
15	—"—							
16							5 6	5
17	—"—							
18							5 6	4