BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

NOA6

Blad 1

Oppdrag: UNIVERSITETET, BLINDERN, FELLESANL.

Arb.nr.: 17/63 Tegnet: 18·9·63 L.S.-E.

Prøvehull:	Dyp i m. regnet fra:	Kote:	Grunnvannstand:
I (0÷330-608)	terreng	+88,20	(kote 85,90 pr. 21/8-63)
II (0÷430-£)	—"—	+89,45	(kote 89,25 pr. 23/8-63)

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingeboer
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = skjældeformasjon ved trykkforsøk

Situasjonsplan tegn. 2623-2A

307H

Pr. I

Pr. II

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve
1	OKSYDERT TØRRSKORPE		
	—"— —"—		
2	—"— —"— grusholdig		
3	FAST, SILTIG LEIRE noe oksydert		
	—"— —"— —"— —"—		
4	SILTIG LEIRE		
5			
6	—"— —"—		
7	—"— —"— m/gruskorn		
8	—"— —"— m/sand- og gruskorn		
9	ANTATT FJELL		

Vanninnhold (og konsistensgrenser) i %: 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Romvekt i t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet i t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 trykk- og konusforsøk: 10,5–18,0 t/m²

Omrørt

Ufor-styrret

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
5	
10	
6	
9	
6	3
3	
8	5
7	
5	6
6	
7	
16	
12	5
5	10
5	
5	8
3	

307H