INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Blad 1

Oppdrag: BISKOP JENS NIELSSØNS GT.
VEIFYLLING OG INDUSTRIBYGG

Arb.nr.: 49/58 - OSLO Tegnet: 11-11-58 L.S.-E.

Prøvehull: I

Dyp i m. regnet fra: utgravet byggegrube

Kote: 54,85

Grunnvannstand: ikke målt p.g.a. vann i byggegr.

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_o}$ % = skjærdeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90)	Romvekt i t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_o}$ %	Sensitivitet
1	Leire, mjelig m/enkl. stein — Litt oksydert			$w_{min.}$, $w_{maks.}$, w		▽ Omrørt; □ Uforstyrret; ▽ ← Prøven delvis forstyrret	13 14	3
2	Leire, sandig, grusig.						18	
	Antatt fjell							

SOF2

404