NO C1 II 219U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING

Sted: Grønland understasjon

Hull: 4 Bilag: 4

Nivå: 4.2 Oppdr.: R-991

Ving: 65 × 130 Dato: Juni 70

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		Omrørt / Uforstyrret	
			4
	5		5
			4
			4
			3
			4
	10		3
			3
			3
			6
	15		4
Avbrutt			
XXXXXX Fjell iflg. sondering	20		