204 H

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Bl 2

Prøvehull: | Dyp i m. regnet fra: | Kote: | Grunnvannstand:

Oppdrag: Manglerud Senter
Y/OBOS SO: G 3 II II Terreng

Arb.nr.: 41/61 Tegnet: 1/11-61 A.K.

Tegnforklaring
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
= enaxet trykkforsøk
= konusforsøk
+ = vingebor
h_o = aksialdeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90)	Romvekt i t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	h_o	Sensitivitet
			GL					
	TØRRSKORPELEIRE: Hot sprekker						5	
	Hoen grustorn Torvflekker					5 trykk- og konusforsøk: 10,4 – >16,0 t/m²	7 5 10	
							10	7
	Spredte grustorn						7	9
5	Spredte grustorn			Vanninnhold			6 6 3	7
	SILTIG LEIRE						6 7	9
10					Mel sylinder		6 4	8
	Enkelte småsten Spredte grus- og sandtorn				Lite pr.	Omrørt	5 3	8
						Ufor- styrret		

Situasjonsplan 2536-4A