INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: SOFIENBERGGATEN 35
No: D2 IV

Arb.nr.: 27/88 Tegnet: Juni -88 O.M.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
1	54 mm	terreng	Kote: 20.3	1.80 m.u. terreng

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
O = ødometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —"— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 3

Dyp i m.	Jordart		Sign.	Prøve
	Sten/pukk			
1	Matjord,	sand/grusblandet		
	Törrskorpe,	siltig		
2	Leire			
3	—"—			
4	—"—			
5	—"—	gruskorn		
6	—"—	sand/grusblandet		
7	Sand/grus,	leirblandet		
8				



$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
6	2
7	3
9	5
8	4
9	4
8	2
9	5
6	5
	4
11	

HGh