

NOTEBY  
25725

Bjørn sletta Hybelhus

\*  
665  
NV: F3'



Fagområde:		Geoteknikk	
Stikkord:		Fundamentering på fjell Sprengning	
Oppdragsnr.:	2 5 7 2 5	Rapportnr.:	1
Oppdrags- giver:	ESSO NORGE A/S		
Oppdrag/ rapport:	BJØRNESLETTA HYBELHUS ----- GRUNNUNDERSØKELSER OG GEOTEKNISK VURDERING		
Dato:	24. april 1986		
Rapport-utdrag:			
<p>Grunnforholdene består av et ca. 0.5 - 1.0 m tykt lag av jord, sand og grus over fjell.</p> <p>Bygningen fundamenteres på fjell, tildels i utsprenget grube.</p> <p>Det kan bli aktuelt å sikre foten av skjæringen mot Kolsåsbanen med et bjelkestengsel for å hindre lokal utrasing av masser.</p>			
Land/Fylke:	Oslo	Oppdragsansvarlig:	Svein Jørve
Kommune:	Oslo	Saksbehandler:	Andreas Berger/tg
Sted:	Bjørnesletta		
Kartblad:	1814 I	UTM-koordinater:	32V 5918 66447
	25725/1 g36		