

303U

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 VINGEBORING
 Sted: Smestad. NV: C5 III

Hull: Vb. 21/22 Bilag: 7
 Nivå: 53.67 Oppdr.: R-432-6/
 Ving: 65x/30 Dato: 6-3-62

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m^2									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Vann												
Grub — og sand.	5											> 6 < 6 < 8
	10											29 52 148 133
Ant. fj. el. fast lag.	15											
	20											

- Viser utslag > 92.
 - Fikk ikke ut vingen
 - Viser utslag > 92

- Fikk ikke ut vingen.

Umrørt.

Vomrørt.