Ingeniørfirmaet
BJ. HAUKELID
Prøveanalyse

Sted: Haslelund, tomt 19.

Pr. T.V.
Nivå: ~ 90,6
Pr. ø. 54 mm
Grunnvannstand: m under terreng.

Jobb nr. 11/55
Dato 21/2.-57
Sign. [illegible]

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold.
w_L = flytegrense.
w_p = utrullingsgrense.
+ ringeber.
□ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Bl. 7

Dyp m	Jordart. 90,6	Sign. Dato	Vanninnhold i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90)	Romvekt i t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Antal sejorm ved trykkim %	Den kvt
1							
2							
3	Tørrskorpeleire					4	4,2
4	mjelig med sandskjern					6	
5						4	6
6			Mistet prøven.			5	6
7	Leire					7	
8						3	6
9						4	8
10						3	
11						3	11
12	Leire, middels kalkr., med sandskjern					3,5	
13						4	24
14						3,5	
15						6	25
						4	

Situasjonsplan tegn 2076-1c

NOG3

3 H 91