OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: TORSHOV UNDERSTASJON

Hull: 3 Bilag: 5
Nivå: Oppdr.: R-757
Ving: 65 × 130 Dato: Juli 66

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		Omrørt / Uforstyrret	6
	5		4
			6
			9
			18
			42
			∞
			∞
			50
			42
			24
	10		25
			14
			10
			16
			18
			17
			23
			15
			16
			18
	15		11
			10
Avsluttet			
	20		

NO D4 I