No H2 I 118U

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring
Sted: HASLESPLITTEN

Hull: 11 Bilag: 4
Nivå: 88.9 Oppdr.: R-546
Ving: 65×130 Dato: Nov. 67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
TØRRSKORPELEIRE		Uforstyrret	
	5		7
LEIRE			8
			17
			14
			20
			13
			32
			47
			39
			41
	10		4
KVIKKLERE			∞
			∞
			∞
	15		
	20		
AVSLUTTET (Ant. fjell)	XXXX		