INGENIØRFIRMAET HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: NORSK FOLKEMUSEUM

Arb.nr.: 36/78 Tegnet: 14.7.78 T.V.

| Hull | Opptak med: | Dyp i m. regnet fra: | Grunnvannstand |
|---|---|---|---|
| I | 54 mm prøvet. | Kote 14,44 | 0,90 m. u. terr. |

103H NVC2

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
$w_P$ = utrullingsgrense
$w_L$ = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —«— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

| Dyp i m. | Jordart | Sign. | Prøve | Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80) | Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1) | Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) | $\frac{\Delta h}{h_0}$ % | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leire, siltig - enk. grus - og sandkorn | | | | | | | |
| 1 | —"— noe oksydert | | | | | | 6 6 | 4 |
| 2 | —"— oksyderte sivrester | | | | | | 6 6 | 5 |
| 3 | —"— | | Ø | | | | 5 4 | 8 |
| 4 | —"— | | | | | | 3 6 | 7 |
| 5 | —"— | | Ø | | | | 3 4 | 7 |
| 6 | —"— | | | | | | 5 5 | 6 |
| 7 | —"— | | Ø | | | | 3 6 | 7 |
| 8 | —"— | | | | | | 5 3 | 7 |
| 9 | —"— enk. sandkorn | | | | | | 3 5 | 6 |
| 10 | —"— | | | | | | 4 4 | 6 |
| 11 | | | | | | | | |