401 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: Verkstedbygn., Trosterud

Hull: 5

Nivå: 178.5

Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-989

Dato: Juni 70

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P — w_L 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
5	TØRRSKORPE		11	○			
			12	○	1.69		
			13	○	2.05		
			14	○	1.96	○ ▼	
	LEIRE m/sand og grus.		15	○	1.82	○ ▽	
10	SAND m/leire, grus, stein		16	○	2.07		
	Fjell iflg. sondering.						
15							
20							
25							

NOL2