4060

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: HAUGENSLETTVEIEN

Hull: 3 Bilag: 3
Nivå: 121.1 Oppdr.: R-660
Pr. ϕ: 54 mm Dato: Mai 65

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	FYLLMASSE						
5	TØRRSKORPELEIRE						
10	LEIRE		12				12
			13				13
			14				13
			15				14
			16				7
			17				12
15			18				10
			19				13
	m/enk grusk		20				11
	m/sand og grusk		21				15
	ANT FJELL						
20							

Omrørt
Uforstyrret

NO 08