401, 402, 403 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL **NOO9**

Hull: 14, 4, 12

Nivå:

Prø: 54mm/skovl.

Sted: ROMMEN UNDERSTASJON

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-1301

Dato: Feb. 75

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vanninnhold w ○ / Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L (20, 30, 40, 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ / Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2, 4, 6, 8, 10 t/m²)	Sensitivitet
	Hull 14 Niv: 145.2						
	TØRRSKORPE 401U		1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
5	SAND, SILT, LEIRE		10				
			11				
			12				
			13		2.04		13
			14		1.99		7
			15		2.04		
10	ANT. FJELL						
0	Hull 4, Niv.: 145.8						
	FYLLING		16				
			17				
	TØRRSKORPE 402U		18				
			19				
			30				
	SAND		31				
	Bullet på stein						
0	Hull 12. Niv.: 144.4						
	403U oppblött TØRRSKORPE		22				
			23				
			24				
			25				
	Bullet på stein						