401, 402, 403 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

NOO9

Hull: 14, 4, 12

Nivå:

Prø: 54mm/skovl

Sted: ROMMEN UNDERSTASJON

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-1301

Dato: Feb. 75

Dybde m	Jordart Hull 14 Niv: 145.2	Symbol	Pr. nr	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TØRRSKORPE 401U		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
5	SAND, SILT, LEIRE		11, 12, 13	2.04	13
			14	1.99	7
			15	2.04	
10	ANT. FJELL				
0	Hull 4, Niv.: 145.8				
	FYLLING		16, 17, 18, 19		
	TØRRSKORPE 402U		30, 31		
	SAND				
	Bullet på stein				
0	Hull 12. Niv.: 144.4				
	403U oppblött TØRRSKORPE		22, 23, 24, 25		
	Bullet på stein				

Vanninnhold w ○
Plastisk område w_P — w_L
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²