


BORRESULTAT

BORINGENS			GJENNOMBØRET MATERIALE	METER	KJERNETAP		VANNGÅNG		MERKNAD
ART	DYP	KOTE			50 %	100	L/M/MIN	KG/CM ³	
φ 66 MM DUPLEX 107 DIAMANTBORING φ 46 MM	0,00	98,35	GRUS, STEIN, LEIRE						
	3,74	94,61							
	3,90	94,45		MORENE					
	13,14	85,21	LEIRSKIFER						
						13,3			
						0,0			
						0,0			
						0,0			

A/S GRUNNBORING
OSLO 1
PILESTREDET 17
TLF. 20 13 44

OSLO KOMMUNE, DEN GEOTEKNISK KONSULENT
 NY HOVEDVANNLEDNING VED GODALS VEI
 BORING TIL OG I FJELL BORING NR. 1
 23/3 - 24/3, 1965 BORMESTER A. STENERSEN

504-1

21/4, 1965 *ll*