NO 08 101H

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: TOKERUD I
V/ OSLO BOLIG OG SPARELAG

Arb.nr.: 26/66 Tegnet: 30.6.66. E.P.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
II	54 mm	Terreng Kote:	

TEGNFORKLARING 101H BLAD 2

w_n = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10–80)	Romvekt t/m³ (1,7–2,1)	Skjærfasthet t/m² (1–9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
MATJORD							
TØRRSKORPELEIRE					$S_u > 10$ t/m²		
LEIRE, siltig, fast–meget fast.						7	2
—"— —"—, fast.		Ø				26 24	2
—"— —"— —"—						20 7	2
—"— —"— —"—						9 25	1
—"— —"— —"—		Ø				9 23	3
—"— —"—, meget fast.					$S_u > 10$ t/m²		
—"— —"—, fast.						24 23	2
—"— —"—, bløt.		Ø				5 7	6

□ = uforstyrret prøve
▽
▼ = omrørt prøve