3110

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Trondheimsv. v/ Veitvedt

Hull: 400 S Bilag: 14
Nivå: ____ Oppdr.: R-112-56
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 20-4-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

9

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Leire: oksyd flekker, enk. pl. rest, midd. fast		SK	
	enk. oksyd. flekker, midd. fast		SK	
	—"—		SK	
	—"—		SK	
5	Grunnvannstand —"—		SK	
	enk. grüskorn —"—		SK	6
	et lag med oksyd. flekker.			
	siltig: enk. sand- og grüskorn.			4
	—"— " —"—, oksyd. flekker			4
	Antatt fjell			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3120

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Trondheimsv. v/ Veitvedt.

Hull: 396 S Bilag: 13
Nivå: ____ Oppdr.: R-112-51
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 20-4-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

10

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Leire: tørrskorpe, enk. grüsk.		SK	
	middelsfast.		SK	
	"		SK	
	Leire: "		SK	
5	med enk. harde flekker, midd. fast.		SK	
	Grunnvannstand			
	oksyd. flekker, siltlag			
	oksyd. flekker. enk. skjelk. enk. grüskorn			3
	siltig: " " " " og sandk. enk. siltlag			4
	" " " " " sandkorn siltlag			2
	" " " " " sandkorn siltlag			5
10	Antatt fjell			6
				4
				4

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO: K 47 III