BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: NORGES VAREMESSE
NV: C2 III

Arb.nr.: 43/71 Tegnet: 15. 2. 72 T.V.

| Hull | Oppsak med: | Dyp i m. regnet fra: | Grunnvannstand |
|---|---|---|---|
| X | 54 mm prøvet. | Kote: 2,87 | 2,00 m |
| | | | |

w = vanninnhold
$w_P$ = utrullingsgrense
$w_L$ = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —"— omrört
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

| Dyp i m. | Jordart | Sign. | Prøve |
|---|---|---|---|
| | Grus | | |
| 1 | Forvitret fjell og sand (fylling ?) | | |
| 2 | Leire, siltig | | |
| 3 | Silt, sandig | | |
| 4 | Leire, siltig, spor etter skjell | | |
| 5 | —"—, homogen, —"— —"— —"—, plastisk | | |
| 6 | —"— —"— —"— | | |
| 7 | —"— siltig | | |
| 8 | Silt, leirig | | |
| 9 | | | |
| 10 | —"— —"— spor etter skjell og tre | | |
| 11 | | | |
| 12 | Leire —"— —"— —"— | Ø | |
| 13 | | | |
| 14 | —"— homogen | | |
| 15 | | | |

Vanninnhold % (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)

Romvekt t/m³ (1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

| Dyp i m. | $\frac{\Delta h}{h_0}$ % | Sensitivitet |
|---|---|---|
| 2 | 7, 7 | 5 |
| 4 | 26, 24 | 3 |
| 5 | 18, 24 | 4 |
| 6 | 24, 24 | 3 |
| 7 | 23, 24 | 3 |
| 8 | 13, 13 | 5 |
| 10 | 10, 10 | 5 |
| 12 | 10, 12 | 6 |
| 14 | 12, 7 | 5 |

319 H