NOA3

2150

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

VINGEBORING

Sted: LEDN. ANL. PILESTREDET

Hull: 4 Bilag: 2

Nivå: 39.7 Oppdr: R-1136

Ving: 65X130 Dato: Sep. 72

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Fyllmasse			
Törrskorpeleire			
Leire			4, 7, 12, 10
Kvikk leire	5		11, 13, 7, 10, ∞, 11, ∞, ∞, ∞, ∞
Ant. fjell	10, 15, 20