302 V

NOI6

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: LINNERUD SKOLE

Hull: 6 Bilag: 5
Nivå: 146,0 Oppdr.: R-563
Pr. ϕ: 54 mm Dato: Jan 65

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsök; ▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
5	TØRRSKORPE		sk, sk, 3, 4
	LEIRE — enk. gruskorn; Sand, grus og stein		5, 6
	SAND og GRUS		7
10	Antatt fjell		

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70) — w_p w w_L

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) — omrørt; >12,5 t/m²; 10,4; 4,5

Sensitivitet: 4, 10