OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: LINNERUD SKOLE

Hull: 18 Bilag: 6
Nivå: 151,8 Oppdr.: R-563
Pr. ϕ: 54mm Dato: Jan 65

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	TØRRSKORPE		
	LEIRIG SAND		1
5			2
	TØRRSKORPE		3
			4
			5
			6
10			

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Sensitivitet

Prøvene var for harde til at skjærfastheten kunne måles

303U

NOI6