

403K

BORPROFIL	Oppdr. nr. (3967)	Bilag nr. 1
	Anlegg Trosterud Nord	Boring nr. VIII (502)
	Sted Trosterud	Prøvetaker: NGL Ø: 54mm
		Dato boret: 6.12.-73

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Rømv. t/m ³	Skjærfasthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50 %		1	2	3	4	5 1/m ²		
TØRRSKORPE - Sandig			1												
LEIRE			2					1.53							25.0
Siltig Humusholdig															
Brun finsand Grusig			3					2.12							
Siltig															
	5.0														
	10.0														
	15.0														
	20.0														

403K
3538
NOMo3

○ W - naturlig vanninnhold
 15/10/5 - enkelt trykkforsøk / deformasjon ved brudd - %
 ▽ - konus
 + - vingebor
 Wp - utrullingsgrense
 Wl - flytegrense

Ø - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler:

Matjord	Fyllmasse	Leire	Silt	Sand	Grus	Torv	Gytje