

BORPROFIL	Oppdr. nr. 3652	Bilag nr. 4
	Anlegg Lager- og kontorbygg	Boring nr. IV
	Sted Tevlingveien, Oslo	Prøvetaker: NGL Ø-54mm
		Data boret: 2-3/11-72

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Rømvækt 1/m ³	Skjærfasthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m ²		
Terrengkote 125.85															
FYLING															
Grus og steiner															
TØRRSKORPE-LEIRE			1					2.04						13.0 17.2 19.1 11.0	8
Oppsprukket LEIRE			2					1.90							3
Noe oksydert Siltlag Moldig Planterester			3					2.04						>25.0 >25.0 >25.0 11.0 11.0 >25.0 >25.0	
TØRRSKORPE-LEIRE (Oppsprukket)	5.0		4					2.08							
			5					2.08							
			6					2.04						21.0 10.1 21.0 9.8	10
			7					1.96						13.0 6.3 6.9 6.3	7
Sprede sandkom			8					1.97							7
LEIRE			9					2.24							13
	10.0		10					2.02							23
Sandig			11												
Oksyderte sandlag															
SAND Leirig															
	15.0														
	20.0														

○ W - naturlig vanninnhold
 W_p - utrullingsgrense
 W_L - flytegrense

○ - enkelt trykkforsøk
 15 10 5 - deformasjon ved brudd - %
 ▽ - konus
 + - vingebor

Ø - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

