NSO C/II 218U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING

Sted: Grønland understasjon

Hull: 3 Bilag: 3

Nivå: 3,7 Oppdr: R-991

Ving: 65×130 Dato: Juni 70

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		Omrørt / Uforstyrret	
			7
	5		3
			3
			4
			3
			4
	10		4
			2
			3
			4
			3
	15		4
			8
Vingeboret stanset opp på hardt lag.			
XXXXXXX Fjell ifl.g. fjellkotekart (undergrunnskartverket).	20		