

OPPDRA G-764 STED BLOKK I, HAMBORG, HOVSETER DATA FOR PRØVESERIE I

Kote	Prøve nr.	Geoteknisk materialbetegnelse	Naturl. vanninnhold: ○				Romvekt t/m ³	Uforstyrret skjærfesthet ved trykksøk: □, konusforøk: ▽					Sensitivitet*
			20	30	40	50%		2	4	6	8	10 t/m ²	
138	5												
137	1	Leire vitringskorpe					202						
136	2						200						
135	3	Leire, litt siltig, enkelte spredte sand- og gruskorn					191					43	
135	4	Leire, siltig og sandig					191					76	

Symboler					ÅMKNINGSBETING
Full	Brus	Sand	Silt	Grill	Low binder content or crushed material, unconsolidated shear strength

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.
 Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel 33 57 00

Prøvene tatt av L.P.
 fra 28. 62 til 28. 62

Geoteknisk Institutt
 HV 111
 254 36 62

Prøve nr. G-764-2