NO A7 III 3/3U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Lukking av Gaustadbekken

Hull: 212 Bilag: 53
Nivå: 93,20 Oppdr.: R-59-55
Ving: 65×130 Dato: 4-5-57

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		omrørt / uomrørt — Fikk ikke vingen ut	3
			6
			13
			30
	5		>100
			"
			"
			"
			"
	10		"
			"
			"
			"
			52
	15		80
xxxxx		Fikk ikke vingen ut	
	20		