

NO D3 I
 Haukelid tgn. 73-112
 1934

108 H

OVERPLATE

PRØVEHULL NR 3. OPTATT JUNI-1935.

SIANT	BESKRIVELSE	PRØVE DYBDE	Vv	H ₁	H ₃	F.	KOSTR 40.
							K M ²
PRØVEHULL	FYLLING.						
	FYLLING.						35
	"						
	BLAALERE		47!	365	168	41.	3.9.
	D°.		475	268	140	39.	3.4.
	D°.		498	268	149	41.	3.5
	D°.		488	214	149	40.	3.5
	D°.		498	192	149	40.	3.5.
	D°.		493	202	140	40.	3.5.
	FJELL.						

FORKLARING:

Vv = VANNINHOOLD VOLUM PCT.

H₁ = FASJET IOMRØRT MASSE.

H₃ = " IUMRØRT, NATURLIG MASSE.

F = FINHETS TALL.

K = KOSJON I TON PR. M².

FYLLINGEN VAR OVERALT GOD BYGGEGRUNN.

20.