NO: G3 IV

424 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Hovindbekkens lukking

Hull: 152 Bilag: 55
Nivå: 96.65 Oppdr.: TR-28-55
Ving: 65/130 Dato: 22-5-59

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Grå og brunsiltig leire m/ oksyd-flekker middels fast	SK		
Grå siltig leire, enk. oksyd flekker, enk. grusk. midd. f.	SK		
Grå siltig leire, enk. oksyd. flekker, enk. fre-pl.r., midd. f.	SK		
Grå siltig leire, enk. oksyd. flekker, enk. fre rest., midd. f.	SK	Grunnvannstand	
Grå siltig leire, enk. oksyd. flekker, middels fast	SK		
Grå siltig leire, midd. fast	SK		
		Får ikke omrørt Sn > 6	2
			3
			6
			>100
			>100
	10		90
			>100
			87
			>100
			>100
	15		80
			57
Gråslag Ant. fjell		Fikk ikke vingen ut.	
		Omrørt	Ikke omrørt
	20		