

*NV: B1 II

827

Drammensvn 82/84

Skarpsno Renseamless

Drammensvn. 82 B og D og 84. N.V. C/I.

6. februar 1930.

Til

Herr Arkitekt O. E. Slaatto,

Wergelands vei 23b.

Ad. Drammensvn. 82b og d
og 84.

I henhold til opdrag utførte jeg en rekke grunnundersøkelser for Drammensveien 82b og d og 84, og oversender jeg herved boringsresultaterne. Arbeidet blev utført med henblikk paa eventuel opfylling av disponent Rogneruds tomt med skraaning mot kommunens anlegg paa Skarpsno, og hvorvidt kommunens nektelse av opfyldningen var berettiget.

Jeg har i den anledning skaffet mig alt materiale visende terrengets ældre forløp, likesom jeg i marken tok prøver for aa konstatere fyllingens tykkelse paa de forskjellige steder og undergrunnens bæreevne.


Arbeidet har vært noksaa omfattende og derfor tatt megen tid, men jeg maa desværre som resultat meddele, at de gamle skraaningsvinkler var de bratteste, hvorunder terrenget sandsynligvis kunde staa paa disse farlige bundmasser. Situasjonen var forandret adskillig ved at kommunen i tidens løp hadde utfylt bukten av Frognerkilen ved Skarpsno innenfor jernbanefyllingen, men hvis kommunen nu tok denne fylling vekk, som den formentlig er berettiget til, vilde sikkerligen selv smaa fyldninger paa Rogneruds tomt rase ut i bukten. Jeg finder

derfor at kommunens krav kan ha et skinn av berettigelse, uten at
Jeg dog kjenner til under hvilke forhold Rognersuds tomt er kjøpt
overfor kommunen.

En annen sak er selvfølgelig arten og utførelsen av det
anlegg kommunen akter aa utføre paa sin tomt ved Skarpsno. Det kan
vel bli meget generende om kommunen ikke tar skrittet fuldt ut.

A r b e d i g s t

1.500



Bp. 827 (1929)