


Diam. D: 110... mm      Terrengkote: 1,99.....		
Bormetode: Skovlboring.....      Bordyp: 5,0... m      Borleder: SN		
DYP	PRØVE	BESKRIVELSE
1		Asfalt Pukk, kult
2	BP 2	Fyllmasser av brun sand. Uten lukt Grunnvann fra ca. 1,5 m.      ∇
		Fyllmasser av sand, vekselvis brune og sorte lag, med grus.
3		Sand med noe flis og grus. Svak lukt av tjære ved 2,3-2,5 m. Flis i massene fra 2,3-2,7 m
4	KJ-PAH	Svak lukt av tjære fra 3,2-3,7 m
5		Flis med sur lukt
		STOPP ved 5,0 m i flis
	BP 2	= Analysert for tungmetaller og oljeprodukter
	Kj-PAH	= Prøven er analysert for innhold av olje og PAH (tjærestoffer)

SKOVLBORING SK 7	MÅLESTOKK	TEGNET	REV.
	NSB. Nytt hovedkontor Miljøtekniske grunnundersøkelser	MHM	
		KONTR.	KONTR.
		Mtm	
		DATO	DATO
		26.10.99	
 <b>NOTEBY</b> NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.
	100578	14	
			SIDE
			1 av 1