NVC3 III

3180

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: Sköyen Vest

Hull : 8

Nivå : 4,7

Prø : 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag : 2

Oppdrag : R-1604

Dato : Jan 80

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	Törrskorpe		9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
	Leire siltig		40	2,04	1
			41	2,05	2
5			42	2,03	2
	Mistet prøve				
	Buttet				
10					
15					
20					
25					

Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²

Omrør

Utforstyrret