

421 V

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 VINGEBORING
 Sted: Trondheimsveien 5

Hull: Vb. II Bilag: 4
 Nivå: 3.37 Oppdr.: R-397-60
 Ving: 55x110 mm Dato: 2-1-61.

Merknad	Dybde	Skjærfasthet klm^2									Sensitivitet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Tørrskorpe m/humus, sa.- og gr.korn, pl.- og trerest.	Sk.										
Tørrskorpe, leire, finsand, gruskorn	Sk.										
Leire, siltig, sand- og gruskorn.	Sk.										
	5										4
											4
											3
											2
											3
											4
											5
											7
	10										7
	15										
	20										

Omrikt

Skjærfasthet

Fikk ikke vingen ut.
 (Ant. fjell el. stor stein)

NO: D1 IV