INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: VEI 3442, TOMT 15, VOLLA, ALFASET. PROSJ. INDUSTRIBYGG

Arb.nr.: 10/59 - OSLO Tegnet: 15-4-59 L.S.-E.

Prøvehull: I

Dyp i m. regnet fra: terreng

Kote: 95,5

Grunnvannstand: kote 95,25

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingeboring
$\frac{\Delta h}{h}$ % = skjelettdeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve
1			
2	Sterkt oksydert		
3	Tørrskorpeleire		
4	Oksydert		
5	Enk. skjellrester		
6	Leire m/enkelte siltsjikt		
7			

Vanninnhold og konsistensgrenser i %: 10 20 30 40 50 60 70 80 90

W min. W maks. W

Romvekt i t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet i t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trykkforsøk 16 t/m²
Konusforsøk 10,5 t/m²

Omrørt

Uforstyrret

$\frac{\Delta h}{h}$ %: 6 3,6 6,5 5,8 6,7

NOKY 3084

30