

NV, E:10

NVE/10

**OSLO KOMMUNE**  
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

**RAPPORT OVER:**

Voksenlia understasjon.

R - 499 - 62.

25. april 1962.

Tilhører Undergrunnskartverket  
Ikke fjernes

\* 6/8  
NV, E10,



HEIMDAL

HURTIGHEFTER  
A 4 - Nr. 3100

129.

17  
FWO/EV.

Oslo lysverker,  
Sommerrogt. 1,  
O S L O.

Voksenlia understasjon. Grunnundersøkelser.  
Deres skriv av 1/3-62.  
Vår ref: R - 499 - 62.

På vedlagte bilag 1 er angitt resultatene av de utførte grunnundersøkelser.


Dybden til antatt fjell er relativt små og varierer mellom 0,0 og 1,6 m, med unntakelse av punkt 35 der bordybden er 3,2 m. Fjellet er i dagen ved tomtens syd-østre hjørne.

Direkte fundamentering på fjell er mulig ifølge de foreliggende borresultater.

Oslo, den 25. april 1962.  
Den geotekniske konsulent.

F. W. Opsal.

Vedlegg: 3 kopier av bilag 1.



# KVARTALS-KART

GNR. 33 BNR. 1007 - 1366 m.fl. over  
 PARSSELL A BNR. DISTRIKT:  
 NR. SAK NR. 033, 61  
 AREAL: KARTBLAD: N/E 10  
 VEDTEKTER:  
 Opptatt av OSLO OPPMÅLINGSVESEN No. 61 ved E. Nielsen S.j.nr. 599-61  
 f. bok: 2. 1. 44

M. 1:500

Sh. 279.50



Teanforflaring:  
 Kote terrenq  
 Kote ant. fjell el. fast lag Boreddybde

Voksenlia 2 <sup>o</sup> understasjon Situasjonsplan	Målestokk 1:500	Tegn. April 62. S Ch.
	Trec.	
Oslo kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT	R- 499 - 62	
	- bilag 1	

Dette kart er et offentlig dokument, hvor de angitte tall, linjer eller påskrifter ikke må fjernes, svekkes eller forandres.

NVE 10