NV F2 1010

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: LILLEAKER UNDERSTASJON

Hull: 1a
Nivå: 36,1
Prø: 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 3
Oppdrag: R-1220
Dato: Jan. 74

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	SILT, SAND og STEIN		1		
			2		
			3		
			4		
	TØRRSKORPELEIRE		5		
	LEIRE stein og sand		6		
			7		
5			8	1.94	6
	siltig		9	1.91	9
	"		10	1.72	10
	Avsluttet				
10					
15					
20					

Vanninnhold w O
Plastisk område w_p — w_L
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk O
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²